


ITEM	CANT	MATERIAL
1		MORSA DE RETENSION AUTOAJUSTABLE MN 1022(PKD20)
2	1	GANCHO PARA RIENDA O PARED MN176
3		DISPOSITIVO TIPO CONDULET (SIMILAR PIPETA) 1" 2" SEG N POTENCIA
4		CUPLA DE UNION ROSCADA SELLADA CON TEFLON SEGUN A OHG
5	1	CAJA PARA MEDIDOR E INTERRUPTOR (DOBLE AISLACION)
6	1	CAÑO H <sup>2</sup> O (DOBLE AISLACION) Ø 1 1/2" o 2" SEGUN POTENCIA



NOTA:  
 Esta disposición puede ser reemplazada por una abrazadera para pilar domiciliario.-  
 \*Podrá utilizarse otro tipo de retención según el caso.-

Podra utilizarse otro tipo de retencion segun el caso.-

GERENCIA COMERCIAL  
 PROYECTO N°:

AREA:  
 - GERENCIA COMERCIAL -



Empresa Jujueña de Energía S.A.

TITULO:

ACOMETIDA TRIFASICA CON  
 PREENSAMBLADO HASTA 25KW  
 DISPOSICION DE MONTAJE  
 SOBRE LA PARED

Fecha

Firma

Proyectó

Dibujó

Revisó

Aprobó

Este documento contiene información de propiedad de E.J.E. S.A., se prohíbe su reproducción total o parcial sin la aprobación escrita de esta empresa.

PLANO

N°: **PLANO 001-TRIFASICO**

DOCUMENTO BASE

N°: **XXXX DWG**

ESCALA: **S/E**

REVISION:

CAD

HOJA: ..... DE .....